

FAQ's Berggierslanden 16 juni

8. Ontwerp warmtetransitie visie

- **Het lijkt erop dat veel individueel gedaan moet worden. Wordt er ook nagedacht over collectieve mogelijkheden?**

In de ontwerp transitievisie warmte hebben we alle warmtebronnen in Meppel in kaart gebracht. Deze bronnen zijn verder onderzocht op basis van de beschikbaarheid en de kenmerken van de gemeente. We zien dat op niet veel plekken een collectieve oplossing mogelijk is. Wel kan er in het wijkuitvoeringsplan uiteraard onderzocht worden of er iets gezamenlijks mogelijk is. Dit kan zowel gaan om bijvoorbeeld een gezamenlijke bodemlus waar warmtepompen op worden aangesloten, als om een gezamenlijke inkoopactie.

- **Welke kansen en oplossingen worden er gezien? En wat staat er in de ontwerpvisie?**

In de [ontwerp transitievisie warmte](#) kijken we naar de opgave voor Meppel. Welke opties hebben we voor een aardgasvrije gemeente in 2040 en welke vervolgstappen kunnen we in ieder geval maken. Ook wordt een aantal uitgangspunten benoemd om de transitie mogelijk te maken, bijvoorbeeld dat we als gemeente willen dat het betaalbaar. Het document is richtinggevend door aan te geven waar wordt gestart met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen samen met inwoners. Ook worden er kansrijke technieken benoemd. Voor Berggierslanden is dit vanwege het type huizen, de aanwezige bronnen en de leeftijd van de woningen een warmtepomp. Tijdens het opstellen van een wijkuitvoeringsplan worden meerdere technieken naast elkaar gelegd en wordt er samen met u nagedacht over de meest geschikte techniek. Op www.meppel.nl/warmtetransitie kunt u de ontwerpvisie downloaden.

- **Jammer dat onze nieuwe huizen met een gasaansluiting zijn opgeleverd. Mocht dat überhaupt nog? Vanwege opgestelde plannen in 2017?**

Alle bouwvergunningen die na 1 juli 2018 zijn aangevraagd hebben geen aansluitplicht meer. Alle woningen met bouwvergunningen die vóór die datum zijn aangevraagd zijn nog aangesloten op een gasnet.

- **In de warmtevisie staat dat er geen isolerende opgave meer nodig is. Waar is dat op gebaseerd? Is er geen sprake van lekverliezen door roosters, ramen en dergelijke?**

Dit is gebaseerd op het bouwjaar en de beschikbare energielabels. Over het algemeen zien we in Berggierslanden veel woningen die gebouwd zijn na 1992. Dit

geeft een indicatie van de isolatiewaarde, dat is gemiddeld B+. Dit betekent niet dat er niks meer nodig of wenselijk is. Vergeleken met andere wijken in Meppel is de isolatie-opgave in Berggierslanden echter het kleinst.

- **Welke aanpassingen moeten er nog meer gedaan worden, naast het investeren in een warmtepomp?**

Naar verwachting gaat dit vooral over de overstap naar koken op inductie en het aanpassen van de bestaande verwarming naar vloerverwarming of aanpassingen aan de radiatoren. We verwachten dat de nieuwste woningen in Berggierslanden dit al hebben, waardoor voor deze woningen de impact 'beperkt' blijft tot de aanschaf en installatie van een warmtepomp.

- **Wat levert het mij op?**

Concreet valt te denken aan lagere maandelijkse energierekening en een betere verkoopwaarde van de woning. Belangrijk is dat wij vooral samen met inwoners willen werken aan een toekomstbestendige wijk/woning. En wat het inwoners exact oplevert, dat is iets om gezamenlijk te verkennen in het wijkuitvoeringsplan aardgasvrij.