

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@wdodelta.nl>
Verzonden: dinsdag 12 november 2024 11:00
Aan: 5.1.2e ; 5.1.2e
CC: 5.1.2e
Onderwerp: RE: Ontwerptekening realisatie fietspad Blankensteinweg
Bijlagen: niet vergunningsplichtig.jpg

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

Gisteren hebben mijn collega 5.1.2e (van vergunningen) en ik de plannen voor het nieuwe fietspad besproken en belangrijkste conclusie: het is (toch) NIET vergunningsplichtig en alleen meldingsplichtig.

Reden: minder 500 m2 aan verharding binnen de beschermingszone van de A-watergang. Zie bijlage.

Het onderhoud langs deze watergang doen wij met een mobiele kraan met verlengde giek. Dus geen smalspoor materiaal.

Als het nieuwe fietspad er komt zullen wij nog kritisch moeten kijken of het fietspad toch gedeeltelijk open kan blijven of dat we ten tijden van de onderhoudswerkzaamheden een omleidingsroute moeten instellen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Waterschap Drents Overijsselse Delta
5.1.2e, 5.1.2e Zwolle
Postbus 60, 5.1.2e Zwolle
T. 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@meppel.nl>
Verzonden: woensdag 6 november 2024 12:55
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@wdodelta.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@meppel.nl>
Onderwerp: Ontwerptekening realisatie fietspad Blankensteinweg

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2e [@meppel.nl](mailto:5.1.2e@meppel.nl). [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)


Goedemorgen 5.1.2e,

Afgelopen dinsdag hebben we met elkaar gesproken over onze plannen om een nieuw fietspad aan te leggen in de Oosterboer nabij de Blankensteinweg.

Naast het toekomstige fietspad loopt een watergang. Deze watergang wordt door het waterschap onderhouden. Om het onderhoud op een veilige manier uit te kunnen voeren is een schouwpad met een minimale breedte van 2 meter gewenst.

Op bijgevoegde tekening hebben we inzichtelijk gemaakt of er 2 meter berm beschikbaar is naast het fietspad. Er is een hulplijn ingetekend op een afstand van 2 meter vanaf de zijkant van de verharding van het nieuwe fietspad. Hieruit blijkt dat over nagenoeg de hele lengte van het fietspad een schouwpad beschikbaar is van minimaal 2 meter breed. Alleen op het eerste deel is de berm over een lengte van ca. 9 meter smaller dan 2 meter (zie gele arcering op onderstaande afbeelding). Dit deel kunnen we tijdens de

uitvoering aanvullen zodat ook hier een schouwpad beschikbaar komt met een breedte van minimaal 2 meter.



Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

T. 14 0522

E. 5.1.2e @meppel.nl

Aanwezig op: Ma Di Wo Do Vr-mo



www.meppel.nl

DISCLAIMER: Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan informatie bevatten die persoonlijk en/of vertrouwelijk is en die niet openbaar mag worden gemaakt. Indien u niet zelf de geadresseerde bent, wordt u erop gewezen dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht verboden is. Indien u dit bericht per vergissing hebt ontvangen wordt u verzocht het te retourneren en te verwijderen.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	2